

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-TR.ПБ68.В.02157/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

FI GRUP MUHENDISLIK INSAAT MEDIKAL, DAYANIKLI TUKETIM MALLARI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI.

Место нахождения: ТУРЦИЯ, GUNESLI MH. USKUP CD. 1333 SK. N33A BAGCILAR ISTANBUL.

Телефон: +902125509250, адрес электронной почты: fikretist@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ZENOVA CARPET TEKSTIL SANAYI VE TIC. LTD. STI.».

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ТУРЦИЯ, Sanayi Mahallesi, 280 Cadde No.68 ISPARTA/MERKEZ.

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 37.804780°, 30.566825°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные ковровые тканые, в рулонах и плитках, покрытые латексом, марок: код ОКПД 2 13.93.13
«ZENOVA CARPET», «ANGORA», коллекций: ZEN 7x5, ZEN 7x6, ZEN 7x7, ZEN 7x8, ZEN 7x9, ZEN 7x10, ZEN 7x11, ZEN 7x12; FCH 7x5, FCH 7x6, FCH 7x7, FCH 7x8, FCH 7x9, FCH 7x10, FCH 7x11, FCH 7x12, FZC 7x5, FZC 7x6, FZC 7x7, FZC 7x8, FZC 7x9, FZC 7x10, FZC 7x11, FZC 7x12; FZ 7x5, FZ 7x6, FZ 7x7, FZ 7x8, FZ 7x9, FZ 7x10, FZ 7x11, FZ 7x12, ANG 7x5, ANG 7x6, ANG 7x7, ANG 7x8, ANG 7x9, ANG 7x10, ANG 7x11, ANG 7x12, AZC 7x5, AZC 7x6, AZC 7x7, AZC 7x8, AZC 7x9, AZC 7x10, AZC 7x11, AZC 7x12, ACH 7x5, ACH 7x6, ACH 7x7, ACH 7x8, ACH 7x9, ACH 7x10, ACH 7x11, ACH 7x12, HRK 2000, HRK 2300, HRK 2500, HRK 2800, HRK 3000, HRK 3500, HRK 4000; в составе: нити из 80% шерсти и 20% полиамида, первичная основа - полипропилен, вторичная основа - полиэстер, высотой ворса от 5,0 до 16,0 мм, общей толщиной от 7,0 до 18,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1500 до 5000 г/м², выпускаемые по Техническому описанию «Покрывтия напольные ковровые тканые, марок: «ZENOVA CARPET», «ANGORA» № б/н от 27.05.2024 года.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-001/01-2025 от 09.01.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 05-ОС/12-09/24 от 03.10.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 2 листах.

Условия хранения: ковры хранят в сухих помещениях, защищенными от тепла, солнечного света, воды и влаги. Гарантийный срок хранения –5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.01.2025

по

08.01.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3547184/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-TR.ЛБ68.В.02157/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрывтия напольные ковровые тканые, в рулонах и плитках, покрытые латексом, марок: «ZENOVA CARPET», «ANGORA», коллекций: ZEN 7x5, ZEN 7x6, ZEN 7x7, ZEN 7x8, ZEN 7x9, ZEN 7x10, ZEN 7x11, ZEN 7x12; FCH 7x5, FCH 7x6, FCH 7x7, FCH 7x8, FCH 7x9, FCH 7x10, FCH 7x11, FCH 7x12, FZC 7x5, FZC 7x6, FZC 7x7, FZC 7x8, FZC 7x9, FZC 7x10, FZC 7x11, FZC 7x12; FZ 7x5, FZ 7x6, FZ 7x7, FZ 7x8, FZ 7x9, FZ 7x11, ANG 7x5, ANG 7x6, ANG 7x7, ANG 7x8, ANG 7x9, ANG 7x10, ANG 7x11, ANG 7x12, AZC 7x5, AZC 7x6, AZC 7x7, AZC 7x8, AZC 7x9, AZC 7x10, AZC 7x11, AZC 7x12, ACH 7x5, ACH 7x6, ACH 7x7, ACH 7x8, ACH 7x9, ACH 7x10, ACH 7x11, ACH 7x12; HRK 2000, HRK 2300, HRK 2500, HRK 2800, HRK 3000; в составе: нити из 80% шерсти и 20% полиамида, первичная основа - полипропилен, вторичная основа - полиэстер, высотой ворса от 5,0 до 8,0 мм, общей толщиной от 7,0 до 10,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1500 до 3000 г/м ² :		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрывтия напольные ковровые тканые, в рулонах и плитках, покрытые латексом, марок: «ZENOVA CARPET», «ANGORA», коллекций: ZEN 7x5, ZEN 7x6, ZEN 7x7, ZEN 7x8, ZEN 7x9, ZEN 7x10, ZEN 7x11, ZEN 7x12; FCH 7x5, FCH 7x6, FCH 7x7, FCH 7x8, FCH 7x9, FCH 7x10, FCH 7x11, FCH 7x12, FZC 7x5, FZC 7x6, FZC 7x7, FZC 7x8, FZC 7x9, FZC 7x10, FZC 7x11, FZC 7x12; FZ 7x5, FZ 7x6, FZ 7x7, FZ 7x9, FZ 7x10, FZ 7x11, ANG 7x5, ANG 7x6, ANG 7x7, ANG 7x8, ANG 7x9, ANG 7x10, ANG 7x11, ANG 7x12, AZC 7x5, AZC 7x6, AZC 7x7, AZC 7x8, AZC 7x9, AZC 7x10, AZC 7x11, AZC 7x12, ACH 7x5, ACH 7x6, ACH 7x7, ACH 7x8, ACH 7x9, ACH 7x10, ACH 7x11, ACH 7x12; HRK 2000, HRK 2300, HRK 2500, HRK 2800, HRK 3500; в составе: нити из 80% шерсти и 20% полиамида, первичная основа - полипропилен, вторичная основа - полиэстер, высотой ворса от 8,1 до 10,0 мм, общей толщиной от 10,1 до 12,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1500 до 3500 г/м ² :		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
 Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Грецкий Николай Михайлович
 (фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
 (фамилия, имя, отчество)

* Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
 Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3547184/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-TR.ПБ68.В.02157/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тканые, в рулонах и плитках, покрытые латексом, марок: «ZENOVA CARPET», «ANGORA», коллекций: ZEN 7x5, ZEN 7x6, ZEN 7x7, ZEN 7x8, ZEN 7x9, ZEN 7x10, ZEN 7x11, ZEN 7x12; FCH 7x5, FCH 7x6, FCH 7x7, FCH 7x8, FCH 7x9, FCH 7x10, FCH 7x11, FCH 7x12, FZC 7x5, FZC 7x6, FZC 7x7, FZC 7x8, FZC 7x9, FZC 7x10, FZC 7x11, FZC 7x12; FZ 7x5, FZ 7x6, FZ 7x7, FZ 7x9, FZ 7x11, FZ 7x12, ANG 7x5, ANG 7x6, ANG 7x7, ANG 7x8, ANG 7x9, ANG 7x10, ANG 7x11, ANG 7x12, AZC 7x5, AZC 7x6, AZC 7x7, AZC 7x8, AZC 7x9, AZC 7x10, AZC 7x11, AZC 7x12, ACH 7x5, ACH 7x6, ACH 7x7, ACH 7x8, ACH 7x9, ACH 7x10, ACH 7x11, ACH 7x12; HRK 2000, HRK 2300, HRK 2500, HRK 2800, HRK 4000; в составе: нити из 80% шерсти и 20% полиамида, первичная основа - полипропилен, вторичная основа - полиэстер, высотой ворса от 10,1 до 16,0 мм, общей толщиной от 12,1 до 18,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1500 до 5000 г/м ² :		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Сильнораспространяющие (РП4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Чрезвычайно опасные по токсичности продуктов горения (Т4)



Руководитель
 (заместитель руководителя) органа по
 сертификации
 Эксперт-аудитор
 (эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Грецкий Николай Михайлович
 (фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
 (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3547184/baseInfo>